

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST REPORT

Πελάτης	ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Διεύθυνση πελάτη	ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1, 36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Δειγματοληψία	Πελάτη
Ημερομηνία Δειγματοληψίας - Παραλαβής	24/06/26
Χαρακτηρισμός δείγματος	ΝΕΡΟ ΠΗΓΗΣ
Περιγραφή δείγματος	Περιοχή Αγ. Παρασκευής Δείγμα από υδρομάστευση
Κωδικός δελτίου / δείγματος	240626-132
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή	Κανονική
Ημερομηνία ανάλυσης	24/06/26 - 27/06/26

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρική Τιμή Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829	Μέθοδος
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	cfu/ml	not detected	-	ISO 6222:1999
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	cfu/ml	not detected	-	ISO 6222:1999
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	not detected	0	ISO 9308-1:2014
<i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	not detected	0	ISO 9308-1:2014
Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	not detected	0	ISO 7899-2:2000

Λαμία: 29/06/26

 Μάριος Πιτσιλής
 Γενικός Διευθυντής
